





A-A METSZET



Megjegyzések:

A betonszerkezeteket a vízzárás és kötés javítása érdekében–betontechnológussal meghatározott– technológiával (alaplemez 3 rétegben kell betonozni, minimális vibrálási idő 15 másodperc, a beton a vibrálás utáni pihentetés időszakában – ami kb. 30 perc – a vizét nem adhatja fel, ellenkező esetben a receptúrán változtatni kell, az alaplemez tetejét tárcsás simítóval kell lesimítani, simítás után azonnal párazáró szert kell a beton felületére felhordani egy nap után vizes terfil+fólia takarást kell biztosítani min. 14 napig, az alaplemezben max. kb. 800 m2–ként, míg a falazatban max. 10–12 m–ként munkahézag kialakítás szükséges) és adalékanyaggal kell készíteni!

A talaj vízerzékenysége miatt gyors földmunka szükséges, a csapadék és felszíni vizek gondosan kialakított elvezetése mellett.

Anyagminőségek:

Szer. beton: C10/12
Vasbeton: C30/37–XV2–XF3–XA1–24/F3
Betonacél: B500 (B.60.50.)

Szigetelés és szigetelési csomópontok az építész terv szerint!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A gépészeti áttörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!

Betontakarás 5 cm!
Kitűzés építész tervek szerint!

Elem	jel	db	d	egyes hossz [m]	összes hossz						
					[m]						
					φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20
	1	80	12	3,20				256,00			
	2	6	12	3,25				19,50			
	3	32	12	3,55				113,60			
	4	12	8	1,50		18,00					
	5	40	12	2,20				88,00			
	6	20	12	2,20				44,00			
	7	1	8	320,00		320,00					
összes hossz: [m]						338,00		521,10			
fm.súly: [kg/m]					0,222	0,395	0,616	0,888	1,208	1,579	2,467
összes súly: [kg]						133,51		462,74			
összes súly: [kg]					596,25						

Szakági tervező	Szakági tervező	Szakági tervező
Megrendelő:		
Munka megnevezése:		Lépték:
Esztár, külterület Hrsz: 069/1.		1:50
Rajz megnevezése:		Tervfajta:
5 m3–es kommunális szennyvízakna vb. terve		Kív. terv
Tervezők:		Törzsszám:
Németh Csaba okl. építőmérnök T–T/15–0629		
Losonczy Péter építőmérnök T/09–0805		Dátum:
Szerkesztő: Losonczy Péter		2018.02.
		Rajzsorszám:
		Sa–1.1